

ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

603950, г.Н. Новгород, Гребешковский откос,7

Тел.: 434-20-73, факс: 434-20-81,

E-mail: rtn@mail.volok.gosnadzor.ru www.volok.gosnadzor.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о регистрации электролаборатории

Регистрационный номер **1169** от **28.06.2012** г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что электролаборатория
передвижная на базе а/м FORD TRANSIT VAN гос. номер E 833 CT
ООО «Ремонт и модернизация трансформаторов»

607710 Нижегородская обл., Шатковский р-н, п. Лесогорск, ул. Строителей, д. 9
оф. 31 тел. (83190)4-61-46

зарегистрирована в Волжско – Окском Управлении Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения испытаний
и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением
до и выше 1000 В (до 220 кВ).

Перечень разрешённых видов испытаний и измерений:

1. Измерение сопротивления изоляции электрооборудования.
2. Испытание повышенным напряжением изоляции электрооборудования и кабельных линий.
3. Измерения и испытания силовых трансформаторов.
4. Измерение сопротивления постоянному току.
5. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции
6. Испытания реакторов.
7. Испытания трансформаторного масла на диэлектрическую прочность и тангенс угла диэлектрических потерь.

Свидетельство выдано на основании акта комиссии от **28.06.2012** г.
назначенной приказом руководителя Управления.

Срок действия Свидетельства установлен до **28.06.2015** г.

Руководитель Управления

МП



В.С. Вьюнов

Срок действия Свидетельства продлен до _____ г.

Руководитель Управления

В.С. Вьюнов

